



РОСПОТРЕБНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора
по Тверской области)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Тверской области
в городе Вышнем Волочке

Степана Разина ул., д. 39, Вышний
Волочек, 171158, E-mail: vol@rpn-tver.ru
Тел./факс: (48233) 5-84-82

31.01.2019 № 10-11/04-324-19

На № _____

«Уведомление о качестве питьевой
воды за 2018 год»

Главе администрации Вышневолоцкого
района
Н.П. Рощиной
Большая Садовая ул, д. 85/89
город Вышний Волочёк
Тверская область, 171110

Копия:
МУП "Водоканал"
Микробиологов ул., д. 37а, пос.
Зеленогорский, Вышневолоцкий район,
Тверская область

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
Рязанский пр-т 24 корпус 1,
г. Москва, 109428

ООО "Санаторий "Валентиновка"
171119, Тверская область, Вышневолоцкий
район п/о Валентиновка

Дом творчества «Академическая дача»
имени И.Е.Репина, учреждения культуры
художественного фонда Союза художников
России
Тверская область, Вышневолоцкий район,
п/о Валентиновка



ФКУ ФМС России ЦВРИ Серебряники
п/о Серебряники Вышневолоцкий р-н
171125

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
г. Москва проспект Ленинский д. 65,
корпус 1
119991

Уважаемая Наталья Петровна!

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке проведен анализ качества воды в источниках питьевого водоснабжения и водопроводной сети Вышневолоцкого района по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля. В ходе анализа установлено, что из 51 исследованных проб из источников питьевого водоснабжения в 2018 году по санитарно-химическим показателям, таким как железо и мутность, не соответствовали гигиеническим нормативам 15 проб (29,4%), по микробиологическим показателям исследовано 31 проба, из них 1 проба не соответствовала гигиеническим нормативам (3,2%).

Все пробы (13 проб) из источников питьевого водоснабжения, исследованные на радиологические (суммарная альфа-, бета – активность, радон) показатели в 2018 году соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль



качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Из наружной водопроводной сети Вышневолоцкого района (колонки) в 2018 году было исследовано 4 пробы на санитарно-химические показатели, из них не соответствовали требованиям санитарного законодательства 4 пробы по показателям: железо, мутность. На микробиологические показатели было исследовано 5 проб питьевой воды, из них не соответствовала требованиям санитарного законодательства 1 проба.

Анализ качества питьевой воды внутренней водопроводной сети (водопроводы зданий общественных учреждений, жилых домов, детских учреждений и т.д.) показал, что из 185 исследованных проб по санитарно-химическим показателям не соответствовали гигиеническим требованиям по содержанию железа, окисляемости перманганатной и мутности 60 проб (32,4%), по микробиологическим исследованиям из 166 проб не соответствовали гигиеническим нормативам 3 пробы (1,8%).

Не соответствовали пробы питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по критериям существенного ухудшения качества питьевой воды по показателю мутности (критерий существенного ухудшения $2,5 \text{ мг/дм}^3$ при нормативе $1,5 \text{ мг/дм}^3$), железу (критерий существенного ухудшения $3,0 \text{ мг/дм}^3$ при нормативе $0,3 \text{ мг/дм}^3$) по следующим адресам и точкам:

1. Арт.скважина № 1 (833) о. Лисий Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ВИЭВ
2. Арт.скважина № 1 (№56764) п/о Серебряники ФКУ ФМС России ЦВРИ "Серебряники"
3. Арт.скважина № 1 у музея Дом творчества "Академическая дача" имени И.Е. Репина, учреждения культуры художественного фонда Союза художников России
4. Арт.скважина № 2 (№56765), п/о "Серебряники"
5. Арт.скважина №2 п. Валентиновка ООО санаторий "Валентиновка"
6. Арт.скважина д. Залучье УПЦ "Залучье" РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
7. д. Валентиновка кран столовой Дом творчества "Академическая дача" имени И.Е. Репина, учреждения культуры художественного фонда Союза художников России
8. питьевая вода из водоразборной колонки п. Солнечный, ул. Молодежная, вблизи д. 10А
9. водопроводная вода из в/крана кухни (без фильтра) п. Горняк, ул. Школьная, д. 2, кв. 37
10. Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п.Терелесовский, ул.Зеленая, д.1, кв.2
11. Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п.Терелесовский, ул.Зеленая, д.1, кв.5
12. водоразборная колонка д.Сороки, ул.Бежецкая, д.21
13. скважина п. Красномайский, ул. Шлинская наб., д. 18
14. о. Лисий кран гостиницы Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ВИЭВ
15. п. Горняк ул. Школьная д. 7 кран пищеблока МДОУ "Горняцкий детский сад" вода без фильтра в/кран буфетной старшей группы
16. п. Терелесовский ул. Центральная д. 5 кран Летний лагерь с дневным пребыванием обучающихся на базе МОБУ "Терелесовская СОШ"
17. п/о Валентиновка кран корпуса №1 ООО санаторий "Валентиновка"
18. п/о Валентиновка кран пищеблока ООО санаторий "Валентиновка"
19. п/о Серебряники кран IV корпуса ФКУ "ЦВРИ "Серебряники" МВД России"
20. с. Ильинское д.64а кран Летний лагерь с дневным пребыванием детей на базе филиала МОБУ "Холохоленская СОШ" -"Ильинская ООШ"
21. ЦВР "Серебряники" кран столовой

В соответствии с п.5 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по результатам проведения федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, рассмотрении представленных результатов качества питьевой воды в рамках производственного контроля Территориальный отдел информирует, что средние уровни показателей в питьевой воде в распределительной сети и подаваемой потребителям в течение 2018 календарного года на

территории Вышневолоцкого района не соответствовали нормативам качества питьевой воды установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице 1.


На основании п.6 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Территориальный отдел предлагает в срок до 01 марта 2019г. выдать или внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционных программ организаций, осуществляющих питьевое водоснабжение населения Вышневолоцкого района Тверской области в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Организациям, осуществляющим питьевое водоснабжение населения на территории Вышневолоцкого района Тверской области необходимо в срок до 01 июля 2018г. согласовать планы мероприятий по приведению качества питьевой в соответствие с установленными требованиями.

О результатах рассмотрения информации, указанной в данном письме, прошу сообщить в срок до 01.03.2019г.

Начальник



Н.А. Моренко

Таблица 1
Вышневолоцкий район

Точка отбора	Дата отбора	Результат исследований по показателям, превышающим норматив		Оценка по критерию существенного ухудшения
		Наименование показателя	Концентрация	
Арт.скважина № 1 (833) о. Лисий Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ВИЭВ	15.03.2018	Мутность	3,2	не соответствует
Арт.скважина № 1 (833) о. Лисий Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ВИЭВ	24.05.2018	Мутность	3,7	не соответствует
Арт.скважина № 1 (833) о. Лисий Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ВИЭВ	08.11.2018	Мутность	2,7	не соответствует
Арт.скважина № 1 (№56764) п/о Серебряники ФКУ ФМС России ЦВРИ "Серебряники"	20.06.2018	Железо	0,84	
Арт.скважина № 1 (№56764) п/о Серебряники ФКУ ФМС России ЦВРИ "Серебряники"	20.06.2018	Мутность	2	
Арт.скважина № 1 (№56764) п/о Серебряники ФКУ ФМС России ЦВРИ "Серебряники"	19.09.2018	Мутность	4	не соответствует
Арт.скважина № 1 у музея Дом творчества "Академическая дача" имени И.Е. Репина, учреждения культуры художественного фонда Союза художников России	26.09.2018	Мутность	2,8	не соответствует
Арт.скважина № 2 (№56765), п/о "Серебряники"	14.03.2018	Мутность	1,96	
Арт.скважина № 2 (№56765), п/о "Серебряники"	20.06.2018	Железо	0,86	
Арт.скважина № 2 (№56765), п/о "Серебряники"	20.06.2018	Мутность	2,1	
Арт.скважина № 2 (№56765), п/о "Серебряники"	19.09.2018	Мутность	3,9	не соответствует
Арт.скважина №1 п. Красномайский ул. Садовая у башни ООО "Вышний Волочек-Спецстрой"	21.08.2018	Железо	0,75	
Арт.скважина №2 п. Валентиновка ООО санаторий "Валентиновка"	14.02.2018	Мутность	2,7	не соответствует
Арт.скважина №2 п. Валентиновка ООО санаторий "Валентиновка"	14.08.2018	Железо	0,92	
Арт.скважина №3 "Лесная" п. Красномайский ул. Кирова д. 46 ООО "Вышний Волочек-Спецстрой"	21.08.2018	Железо	0,83	
Арт.скважина д. Афимьино АО "Птицефабрика Верхневолжская"	26.11.2018	Общие колиформные бактерии	17,6	
Арт.скважина д. Афимьино АО "Птицефабрика Верхневолжская"	26.11.2018	Термотолерантные колиформные бактерии	17,6	
Арт.скважина д. Залучье УПЦ "Залучье" РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина	23.10.2018	Железо	2	
Арт.скважина д. Залучье УПЦ "Залучье" РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина	23.10.2018	Марганец	0,12	
Арт.скважина д. Залучье УПЦ "Залучье" РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина	23.10.2018	Мутность	2,8	не соответствует
д. Афимьино водонапорная башня АО "Птицефабрика Верхневолжская"	17.05.2018	Жесткость общая	7,3	
д. Афимьино водонапорная башня АО "Птицефабрика Верхневолжская"	26.11.2018	Общие колиформные бактерии	20	
д. Афимьино водонапорная башня АО "Птицефабрика Верхневолжская"	26.11.2018	Термотолерантные колиформные бактерии	20	
д. Афимьино кран АО "Птицефабрика Верхневолжская" цех №4	26.11.2018	Общие колиформные бактерии	20	
д. Афимьино кран АО "Птицефабрика Верхневолжская" цех №4	26.11.2018	Термотолерантные колиформные бактерии	20	
д. Валентиновка кран столовой Дом творчества "Академическая дача" имени И.Е. Репина, учреждения культуры художественного фонда Союза художников России	19.04.2018	Мутность	2,56	не соответствует
д. Валентиновка кран столовой Дом творчества "Академическая дача" имени И.Е. Репина, учреждения культуры художественного фонда Союза художников России	18.07.2018	Мутность	1,8	
д. Валентиновка кран столовой Дом творчества "Академическая дача" имени И.Е. Репина, учреждения культуры художественного фонда Союза художников России	26.09.2018	Мутность	2,9	не соответствует
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	25.01.2018	Железо	2	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	15.02.2018	Железо	2,1	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	13.03.2018	Железо	2,15	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	12.04.2018	Железо	2,15	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН"	10.05.2018	Железо	2,1	

Вышневолоцкого района				
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	14.06.2018	Железо	2	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	23.07.2018	Железо	1,98	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	14.08.2018	Железо	1,97	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	06.09.2018	Железо	2	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	17.10.2018	Железо	2	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	29.11.2018	Железо	2,3	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	10.12.2018	Железо	2,3	
д. Дятлово ул. Школьная д.4 кран ГБУ "СРЦН" Вышневолоцкого района	25.10.2018	Железо	2,42	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	25.01.2018	Железо	2,2	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	15.02.2018	Железо	2,1	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	13.03.2018	Железо	2	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	12.04.2018	Железо	2,15	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	10.05.2018	Железо	2	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	14.06.2018	Железо	1,98	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	23.07.2018	Железо	1,95	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	14.08.2018	Железо	2	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	06.09.2018	Железо	1,96	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	17.10.2018	Железо	1,99	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	29.11.2018	Железо	1,8	
д. Дятлово, ул. Гагарина, 12, Детский сад	10.12.2018	Железо	1,81	
д. Залучье кран дома №23 УПЦ "Залучье" РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина	23.10.2018	Железо	0,56	
д. Залучье кран дома УПЦ "Залучье" РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина	23.10.2018	Железо	0,39	
д. Залучье кран пищеблока УПЦ "Залучье" РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина	23.10.2018	Железо	0,38	
д. Коломно уч. 84А 319 км М-10 кран Кафе АЗК № ТС 256 АО "РН-Тверь"	11.07.2018	Железо	0,88	
питьевая вода горячего водоснабжения из водопроводного крана кухни п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 3, кв. 28	15.02.2018	Железо	0,34	
питьевая вода из водоразборной колонки п. Солнечный, ул. Молодежная, вблизи д. 10А	15.02.2018	Железо	0,9	
питьевая вода из водоразборной колонки п. Солнечный, ул. Молодежная, вблизи д. 10А	15.02.2018	Мутность	2,6	не соответствует
водопроводная вода из в/крана кухни (без фильтра) п. Горняк, ул. Школьная, д. 2, кв. 35	19.03.2018	Железо	2,15	
водопроводная вода из в/крана кухни (без фильтра) п. Горняк, ул. Школьная, д. 2, кв. 36	19.03.2018	Марганец	0,14	
водопроводная вода из в/крана кухни (без фильтра) п. Горняк, ул. Школьная, д. 2, кв. 37	19.03.2018	Мутность	6,8	не соответствует
котельная д.Кузнецово кран	07.06.2018	Железо	0,98	
арт.скважина д.Лютювля	02.07.2018	Железо	0,53	
в/колонка д. Бухолово, ул. Зеленая, у д. №40	28.11.2018	Железо	1,6	
в/колонка д. Бухолово, ул. Новая, у д. №8	28.11.2018	Железо	0,32	
Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п.Терелесовский, ул.Зеленая, д.1, кв.2	25.09.2018	Железо	3,1	не соответствует
Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п.Терелесовский, ул.Зеленая, д.1, кв.2	25.09.2018	Мутность	7,1	не соответствует
Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п.Терелесовский, ул.Зеленая, д.1, кв.5	25.09.2018	Железо	2,8	
Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п.Терелесовский, ул.Зеленая, д.1, кв.5	25.09.2018	Мутность	5,2	не соответствует
в/кран в ванной комнате (без фильтра) Вышневолоцкий р-н, д. Афимьино, ул. Мира, д. 4, кв. 47	06.11.2018	Железо	0,4	
в/кран в ванной комнате (без фильтра) Вышневолоцкий р-н, д. Афимьино, ул. Мира, д. 4, кв. 47	06.11.2018	Марганец	0,21	
водоразборная колонка д.Сороки, ул.Бежецкая, д.21	21.09.2018	Железо	2,5	
водоразборная колонка д.Сороки, ул.Бежецкая, д.21	21.09.2018	Мутность	3,5	не соответствует
водоразборная колонка д.Сороки, ул.Бежецкая, д.21	21.09.2018	Цветность	40	
скважина п. Красномайский, ул. Шлинская наб., д. 18	14.05.2018	Железо	3,6	не соответствует
скважина п. Красномайский, ул. Шлинская наб., д. 18	14.05.2018	Мутность	18,9	не соответствует
скважина п. Красномайский, ул. Шлинская наб., д. 18	14.05.2018	Цветность	30	
о. Лисий кран гостиницы Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ВИЭВ	15.03.2018	Мутность	3	не соответствует
о. Лисий кран гостиницы Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ВИЭВ	24.05.2018	Мутность	3,8	не соответствует

о. Лисий кран гостиницы Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ВИЭВ	08.11.2018	Мутность	2,9	не соответствует
п. Белый Омут ул. Рабочая д. 21а кран Структурное подразделение МБДОУ "Горняцкий детский сад" - "Никольский детский сад"	27.07.2018	Общие колиформные бактерии	Обнаружено	
п. Белый Омут ул. Рабочая д. 21а кран Структурное подразделение МБДОУ "Горняцкий детский сад" - "Никольский детский сад"	27.07.2018	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено	
п. Белый Омут ул. Рабочая д. 21а кран Структурное подразделение МБДОУ "Горняцкий детский сад" - "Никольский детский сад"	27.07.2018	Общие колиформные бактерии	Обнаружено	
п. Белый Омут ул. Рабочая д. 21а кран Структурное подразделение МБДОУ "Горняцкий детский сад" - "Никольский детский сад"	27.07.2018	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено	
п. Белый Омут ул. Рабочая колонка МУП "ОКХ"	08.08.2018	Общие колиформные бактерии	Обнаружено	
п. Белый Омут ул. Рабочая колонка МУП "ОКХ"	08.08.2018	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено	
п. Горняк ул. Школьная д. 7 кран пищеблока МДОУ "Горняцкий детский сад" вода без фильтра в/кран буфетной старшей группы	23.04.2018	Мутность	3,6	не соответствует
п. Горняк ул. Школьная д. 7 кран пищеблока МДОУ "Горняцкий детский сад" вода без фильтра в/кран буфетной старшей группы	23.04.2018	Мутность	6,6	не соответствует
п. Красномайский ул. Кирова д. 33а кран МБДОУ "Красномайский детский сад" в/кран кухня, мойка для мытья посуды (№2) (после фильтра)	05.12.2018	Железо	0,97	
п. Красномайский ул. Кирова д. 33а кран МБДОУ "Красномайский детский сад" в/кран кухня, мойка для мытья посуды (№2) (после фильтра)	05.12.2018	Мутность	2,2	
п. Терелесовский ул. Центральная д. 5 кран Летний лагерь с дневным пребыванием обучающихся на базе МОБУ "Терелесовская СОШ"	22.06.2018	Железо	0,77	
п. Терелесовский ул. Центральная д. 5 кран Летний лагерь с дневным пребыванием обучающихся на базе МОБУ "Терелесовская СОШ"	22.06.2018	Мутность	2,6	не соответствует
п/о Валентиновка кран корпуса №1 ООО санаторий "Валентиновка"	14.02.2018	Мутность	3,6	не соответствует
п/о Валентиновка кран пищеблока ООО санаторий "Валентиновка"	14.02.2018	Мутность	3,9	не соответствует
п/о Серебряники кран IV корпуса ФКУ "ЦВРИ "Серебряники" МВД России"	17.01.2018	Мутность	1,7	
п/о Серебряники кран IV корпуса ФКУ "ЦВРИ "Серебряники" МВД России"	14.03.2018	Мутность	1,85	
п/о Серебряники кран IV корпуса ФКУ "ЦВРИ "Серебряники" МВД России"	20.06.2018	Мутность	2,2	
п/о Серебряники кран IV корпуса ФКУ "ЦВРИ "Серебряники" МВД России"	08.08.2018	Мутность	2,1	
п/о Серебряники кран IV корпуса ФКУ "ЦВРИ "Серебряники" МВД России"	19.09.2018	Мутность	3,6	не соответствует
п/о Серебряники кран IV корпуса ФКУ "ЦВРИ "Серебряники" МВД России"	10.10.2018	Мутность	3	не соответствует
с. Ильинское д.64а кран Летний лагерь с дневным пребыванием детей на базе филиала МОБУ "Холохоленская СОШ" -"Ильинская ООШ"	05.06.2018	Железо	2,8	
с. Ильинское д.64а кран Летний лагерь с дневным пребыванием детей на базе филиала МОБУ "Холохоленская СОШ" -"Ильинская ООШ"	05.06.2018	Мутность	8,3	не соответствует
ЦВР "Серебряники" кран столовой	14.03.2018	Мутность	1,65	
ЦВР "Серебряники" кран столовой	20.06.2018	Мутность	1,97	
ЦВР "Серебряники" кран столовой	08.08.2018	Мутность	2	
ЦВР "Серебряники" кран столовой	19.09.2018	Мутность	3,7	не соответствует
ЦВР "Серебряники" кран столовой	10.10.2018	Мутность	3,1	не соответствует
ЦВР "Серебряники" кран столовой	21.11.2018	Мутность	2,6	не соответствует
	Гигиенический норматив	Железо	0,3	
		Жесткость общая	7	
		Марганец	0,1	
		Мутность	1,5	
		Общие колиформные бактерии	0	
		Термотолерантные колиформные бактерии	0	
		Цветность	20	