

Муниципальное унитарное предприятие  
Вышневолоцкого городского округа  
«Объединенное коммунальное хозяйство»

ИНН 6908017419 КПП 690801001 ОГРН 1176952019045  
Р.счет 40702810919100000591 в Тверской РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г.Тверь

График зависимости  
температуры прямой и обратной сетевой воды  
от температуры наружного воздуха  
на 2022/2023 год

Температура наружного воздуха, °C	Температурный сетевой воды в трубопроводе, °C	
	в подающем T <sub>1</sub> =95	в обратном T <sub>2</sub> =70
+10	37	33
+9	39	34
+8	41	35
+7	43	36
+6	45	38
+5	47	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	52	43
+1	54	44
0	55	45
-1	57	46
-2	59	47
-3	60	48
-4	62	49
-5	64	50
-6	65	51
-7	67	52
-8	69	53
-9	70	54
-10	72	55
-11	75	56
-12	75	57
-13	77	58
-14	78	59
-15	80	60
-16	81	61
-17	83	62
-18	85	63
-19	86	64
-20	88	65
-21	89	66
-22	91	67
-23	92	68
-24	94	69
-25	95	70

Руководитель МУП «ОКХ»

В.В. Антонова

Исполнитель Рощина Е.Г.

