

Общество с ограниченной ответственностью

«Вышний Волочек-Спецстрой»

171166 г. Вышний Волочек, ул. Мира, 66. ИНН 6908007347 КПП 690801001 БИК 042809679
Счёт № 40702810563310100511 «Сбербанк России» отделение №8607 г. Тверь
к/счёт 30101810700000000679. Код ОКОНХ 61124 Код ОКATO 28414000000 ОКПО 57805611
Тел./факс – (48233) 2-10-31, бухгалтерия: 2-33-86; E-mail: Vvolochek.spetzstroj@yandex.ru

01.06.2021 № 81
На № 1657 от 26.05.2021

**РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

В.А. СПИРИДОНОВОЙ
г. В.ВОЛОЧЕК, КАЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, д.17

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ООО «Вышний Волочек - Спецстрой» сообщает, что для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:39:0140315:117, площадью 5950 кв.м., местоположение: *Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, г. Вышний Волочек, примерно в 160 м на северо-восток от д.43 по Бейшлотской наб.* (Разрешенное использование земельного участка – *отдых (рекреация)*) с предполагаемым объемом водопотребления 15 м³/мес. требуется выполнение следующих условий:

1. Дополнительно получить технические условия в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Вышневолоцкого городского округа. Водоснабжение объекта осуществить путем подключения к действующему централизованному водопроводу, расположенному в районе земельного участка с кадастровым номером 69:39:0140315:1, при этом в точке подключения запроектировать установку ж/б колодца диаметром 1,5 м. В колодце предусмотреть устройство запорной арматуры.
2. Отведения стоков от объекта в сети централизованной коммунальной канализации организовать в канализационный трубопровод, находящийся в районе пересечения Тверского переулка и Бейшлотской набережной. Колодец подключения и отметки определить на стадии проектирования.
3. Выполнить проект в организации, имеющей допуск к работам, в области подготовки проектной документации. Согласовать проект в ООО «Вышний Волочек - Спецстрой». Один экземпляр проекта предоставляется в ООО «Вышний Волочек - Спецстрой» и используется при осуществлении технического надзора за строительством, при приемке и вводе в эксплуатацию устройств и сооружений и присоединения к системам водоснабжения и водоотведения.
4. Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена.
5. Напор в месте присоединения в магистральному водопроводу - 16 м.вод.ст.
6. Проектом предусмотреть установку коммерческих узлов учета питьевой воды.
7. Работы по прокладке трубопроводов, сооружений и приборов на них выполняет организация, имеющей допуск к работам, в области строительства.
8. Абонент несет ответственность за сохранность и техническое состояние проектируемого водопровода, узла врезки, в случае выхода из строя которых все ремонтные работы производятся за счет абонента.
9. Перед вводом в эксплуатацию устройства и сооружения для присоединения к сетям водопровода и канализации должны быть приняты от заказчика представителем ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» с проверкой их соответствия выданным техническим условиям. Один экземпляр исполнительной документации передается ООО «Вышний Волочек - Спецстрой».
10. Присоединение к действующим сетям производится при наличии справки о выполнении технических условий и актов на скрытые работы, подписанных представителем ООО «Вышний Волочек - Спецстрой». Работа по присоединению выполняет только организация обслуживающая действующие сети.
11. Технические условия действительны 3 года.

Ген. директор

тел. для справок 2-33-86

С.П. Марковский

